

## ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

### DESCRIPCIÓN

El área quirúrgica utilizará el difusor lineal inyección modelo DLQ de marca INNES. El difusor proporcionará una cortina de aire de perímetro que encerrará el área operativa y minimice la cantidad de aire contaminado dentro del área quirúrgica. La cara del difusor será sujeta con tornillos de 1/4" de vuelta en acero inoxidable y será desprendible para limpieza. Los cables de seguridad atarán la cara al plenum para prevenir caídas de la misma. El plenum del difusor tendrá lengüetas de suspensión en las cuatro esquinas para eficiente acomodo y soporte a las estructuras. El plenum también incluirá esquinas redondeadas para la fácil mantenimiento. El difusor será de tipo acero inoxidable 304. El fabricante proporcionará información publicada de rendimiento comprobado, de acuerdo con el estándar ANSI/ASHRAE 70-1991 en condiciones isotérmicas.

### CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

#### MODELO

- DLQ

#### MATERIAL

- ( I ) ACINOX

#### LONGITUD

- ( 24 ), ( 28 ), ( 72 ), ( 96 ), ( 120 ), ( 144 ), ( 168 ), ( 192 )

#### U MEDIDA

- ( P ) PULGADAS

#### ACABADO

- ( P ) PULIDO SATINADO

**EJEMPLO: DLQ I – 120 P P**

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,  
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.  
Lada sin costo: 01 800 OK INNES  
E-mail: [ventas@innes.com.mx](mailto:ventas@innes.com.mx)

[www.innes.com.mx](http://www.innes.com.mx)