

CBRL

Compuerta de balance redonda, uso ligero

Las clasificaciones de caída de presión están basadas en AMCA estándar 500, mediante prueba de configuración para compuerta instalada en ducto hacia arriba o hacia abajo. La presión estática se corrige a .075 lb./cu.ft. densidad del aire.

